

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» (СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского района»)

1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195030 г. Санкт-Петербург, пр.Энтузиастов, д.53, к.2, литер А.**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание **2 этажей, 2711,5 кв.м.**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да ; 1,05 га.**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность);
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная); **государственная**
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная); **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д.,50.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): **социальное обслуживание.**

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): **Социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **2500 инвалидов трудоспособного возраста в год; 10 койко-мест отделения временного проживания, 20 койко-мест отделения дневного пребывания, 180 человек ежедневно.**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **инвалиды трудоспособного возраста.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением интеллекта): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением интеллекта**

Мы, нижеподписавшиеся, директор СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского района» Макарова Наталья Викторовна, с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий на

основании доверенности №12/11, срок действия от 08 ноября 2016 до 08 декабря 2016 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К,О,С,Г,У/ не соответствуют)/нет

выделенные автостоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, (частично соответствуют: К, О)

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет
поручни: да, (частично соответствуют на входном узле О,С,Г,У; на внутренних лестницах соответствуют для О,С,Г,У)

пандусы: пандус стационарный, да, (частично соответствует для К)

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): да, (соответствует для К,О,С,Г,У)

мобильные лестничные подъемники: нет

раздвижные двери: нет

входные группы: да, (частично соответствует для К,О,С,Г,У)

кнопка вызова: да, (соответствует для К,О,Г,У; не соответствует С)

доступные санитарно-гигиенические помещения: да, (частично соответствует для К,О; не соответствует С)

достаточная ширина дверных проемов: да, (соответствует для К,О,С,Г,У)

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: да, (частично соответствует для К,О,С,Г,У)

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; да

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: да, (соответствует для Г)

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: да, (соответствует для С)

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами), **Санкт-Петербургское государственное**

бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» (СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского района»), расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 195030 г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.53, к.2, литер А.

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта | № приказа, дата |
|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные меры | | | |
| 1 | | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) | |
| 1.1 | К, О, Г, У | Территория, прилегающая к объекту, огорожена, достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. | |
| 1.2 | С | Пути движения для слепых частично адаптированы. В направлении доступной входной зоны имеется тактильные наземные указатели для слепых. | |
| 1.3 | К, О, С, Г, У | Приказом от 15.03.2016 №112 назначены работники учреждения: заведующая социально-реабилитационного отделения №2 – Морозова И.В. ; дежурный администратор (по графику); дежурный специалист по социальной работе (по графику), обеспечивающие сопровождение инвалидов по зрению и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске по территории, входному узлу, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом №107 от 14.01.2016г. и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения приказом от 23.12.2015 №136. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных работников отражена в журнале проведения инструктажа) инструктаж проведен 14.03.2016; 14.06.2016; 14.09.2016) | Приказ от 15.03.16 №112 Приказ №107 от 14.01.16 Приказ от 23.12.15 №136. |
| 2 | | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) | |
| 2.1 | К | Имеется наружный пандус, частично доступный (сопровождение при необходимости). | |
| 2.2 | О, С, Г, У | Наружный лестничный марш частично доступный. Ступени лестничного марша выделены контрастным цветом. | |
| 2.3 | К, О, С, Г, У | У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. | |
| 2.4 | С | В тамбуре с правой стороны установлена мнемосхема здания с рельефно-точечным шрифтом Брайля для слепых. | |

| | | | |
|-----|---------------|--|---|
| | | Стеклённые полотна дверей тамбура выделены контрастной маркировкой. | |
| 2.5 | К, О, С, Г, У | Сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3 | Приказ от 15.03.16 №112 Приказ №107 от 14.01.16 Приказ от 23.12.15 №136. |
| 3 | | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) | |
| 3.1 | К, О, С, Г, У | Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске. | |
| 3.2 | С | Для перемещения внутри здания для слепых имеется тактильная направляющая плитка. | |
| 3.3 | К, О, С, Г, У | Установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением в огражденной шахте для всех категорий инвалидов. Использование подъемной платформы осуществляется в сопровождении ответственных сотрудников, указанных в п.3.5 | Приказ от 15.03.16 №112 Приказ №107 от 14.01.16 Приказ от 23.12.15 №136. |
| 3.4 | К, О, С, Г, У | Приказом от 15.03.2016 №112 назначены работники учреждения: Заведующий социально-реабилитационного отделения №2 – Морозова И.В. ; заведующий отделением ОСМС №2 - Гаврина Н.И. ; заведующий отделением АФК №2 - Уткин В.А. ; Заведующий отделением временного проживания – Амирова Н.В. ; Заведующий отделением дневного пребывания – Бельский А.С. ; дежурный администратор (по графику), заведующий ОПиК – Осипова Т.Н. , обеспечивающие сопровождение инвалидов по зрению и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске по пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные проемы, внутренние лестницы, подъемные платформы, пути эвакуации), с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом №107 от 14.01.2016г. и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения приказом от 23.12.2015 №136. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных работников отражена в журнале проведения инструктажа) инструктаж проведен 14.03.2016; 14.06.2016; 14.09.2016) | Приказ от 15.03.16 №112 Приказ №107 от 14.01.16 Приказ от 23.12.15 №136. |
| 3.5 | К, О, С, Г, У | Приказом от 15.03.2016 №112 назначены работники учреждения заместитель директора по АХЧ – Борбошова И.А. ; Заведующий отделением временного проживания – Амирова Н.В. ; Заведующий отделением дневного пребывания – Бельский А.С. ; Заведующий социально-реабилитационного отделения №2 – Морозова И.В. , сопровождающие инвалидов по зрению и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, обслуживающих подъемник в холле, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом №107 от 14.01.2016г. и в должностные инструкции внесены соответствующие изменения приказом от 23.12.2015 №136. | Приказ от 15.03.16 №112 Приказ №107 от 14.01.16 Приказ от 23.12.15 №136. |
| 4 | | Зона: места обслуживания инвалидов | |
| 4.1 | К, О, С, Г, У | Места обслуживания инвалидов находятся на двух этажах. Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано в сопровождении сотрудников. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске. | |
| 4.2 | К, О, С, Г, У | Предоставление услуг организовано с сопровождением работниками, | Приказ от 15.03.16 |

| | | | |
|-----|---------------|---|---|
| | | указанными в п.3.4 | №112 Приказ №107 от 14.01.16 Приказ от 23.12.15 №136. |
| 5 | | Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) | |
| 5.1 | К, О, С, Г, У | На первом этаже здания расположены санитарно-гигиенические помещения. На двери санузла имеется тактильная информационная табличка. Внутри санузел частично соответствует требованиям для инвалидов на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске. | |
| | К, О, С, Г, У | Помощь для сопровождения инвалидов и МГН до санитарно-гигиенического помещения, обеспечивается ответственными сотрудниками, указанными в п.3.4 | Приказ от 15.03.16 №112 Приказ №107 от 14.01.16 Приказ от 23.12.15 №136. |
| 6 | | Информационное обеспечение на Объекте | |
| 6.1 | К, О, С, Г, У | В тамбуре с правой стороны установлена мнемосхема здания с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Помещения обозначены тактильными табличками на контрастном фоне. В холле размещено оборудование «бегущая строка» с информацией, а так же установлен информационный терминал «Информационный киоск». | |
| 6.2 | К, О, С, Г, У | Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.3.4 | Приказ от 15.03.16 №112 Приказ №107 от 14.01.16 Приказ от 23.12.15 №136. |
| 6.3 | К, О, С, Г, У | Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://krcsr532.ru На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация о предоставлении услуг на дому, дистанционно; - об обслуживании инвалидов на кресле-коляске и других категорий на дому; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки. - информация об отсутствии/присутствии санузла. | |
| 6.4 | К, О, С, Г, У | Приказом 14.01.2016 г. № 108 назначены ответственные сотрудники: главный бухгалтер Яковлева В.В. , методист Муликова С.В. , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения | Приказ № 108 от 14.01.2016 г. |

| | | | |
|--|------|--|--|
| | | http://krcsr532.ru | |
| Дополнительные меры (при наличии) | | | |
| 7 | | Зона: пути движения к объекту | |
| 7.1 | | Маршрут движения от остановки общественного транспорта: Трамвай №№ 10, 59, 64; Автобус № 77 до объекта 620 м. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. Ближайшая станция метрополитена «Ладожская». | |
| 8 | | Зона: места парковки для автомобилей инвалидов | |
| 8.1 | К, О | На территории Центра имеется парковка. На поверхности дорожного покрытия нанесена разметка для автомобилей инвалидов. Парковочные места не оборудованы знаками на стойке. | |

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. Оборудовать выделенные парковочные места для автомобилей инвалидов соответствующими знаками на стойке в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2012 (п.4.2.1)
2. Организовать работу по созданию тактильной схемы маршрута движения по территории учреждения, включая маршрут движения от входных ворот к главному входу в учреждение.
3. Продублировать кнопку вызова персонала для оказания помощи в начале пандуса входного узла. Срок выполнения работ до 21.11.2016г.
4. Разместить полную информацию на сайте Центра об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг. Срок исполнения работ до 15.12.2016г.
5. Разместить на фасаде здания напротив входных ворот таблички визуальной информации на контрастном фоне с указанием направления движения к доступному входному узлу для инвалидов.

6. На пандусе настелить нескользящее контрастирующее покрытие, в виде резиновой дорожки или коврового покрытия, закрепленного к основанию пандуса.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

_____ / Макарова Н.В. /

М.П.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

_____ /Ермолинский Е.В. /

М.П.