

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» апреля 2026 г., 78260061000221290446

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» апреля 2026 г., 14 час. 00 мин. № 2604/016-78/85-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 3

(место составления предписания)

Предписание  
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «06» апреля 2026 г., № 2604/016-78/85-ВО/Р, учетный номер проверки 78260061000221290446.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Шестаков Роман Андреевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

2. Алёхин Александр Романович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Красногвардейского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При записи инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, пр-кт Энтузиастов, Дом 53 к. 2 литера А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" ИНН 7806145195, адрес регистрации юридического лица: 195112, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАНЕВСКИЙ, Д.27, ЛИТЕР А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (не фактический, представительская, обособленных структурных подразделений), ответственным за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» апреля 2026 года, 12 час. 45 мин.

по «20» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В местах перепада высоты кровли более 1 метра не установлены (отсутствуют) пожарные лестницы П1 или П2 п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.1Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.10 Свод правил «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» далее СП 4.13130.2013 . Место выявления нарушения: объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 53, корп. 2, литер А
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом
- Срок устранения нарушения:**  
23.03.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Установить пожарные лестницы П1 или П2 на кровле
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Фотографии
2. Части здания с помещениями для круглосуточного проживания, пребывания людей на объектах классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 размещены не на отдельных этажах или частях этажей, отделенных от других функциональных частей объекта (образовательных, культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных, общественного питания и торговли, систем инженерно-технического обеспечения) противопожарными стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа), на 1 и 2 этажах п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.88 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.4 СП 4.13130.2013 . Место выявления нарушения: объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 53, корп. 2, литер А
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**  
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**  
23.03.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Отделить помещения с круглосуточным пребыванием людей противопожарными стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа), на 1 и 2 этажах
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Фотографии и документы
3. На путях эвакуации устроены ступени с различной высотой в пределах марша лестницы, в лестничных клетках на 1 этаже ст.1 ч.2 п.1; ст.6 ч.1 п.1; ст.53; ст.89 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы далее – СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 53, корп. 2, литер А
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**  
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**  
23.03.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Исключить устройство ступени с различной высотой в пределах марша лестницы, в лестничных клетках на 1 этаже
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Фотографии
4. Двери эвакуационного выхода из помещения гардероба на 1 этаже открываются не по направлению выхода из здания п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 53, корп. 2, литер А
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**  
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**  
23.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить открывание двери по направлению пути эвакуации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

5. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке менее 1,35 м, в лестничных клетках на 1 и 2 этажах п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.1 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: Объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 53, корп. 2, литер А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

23.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить требуемую ширину пути эвакуации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Шестаков Роман Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

59A194FEBA76334BC391C78942E9D0F2  
Подписан Шестаков Роман Андреевич  
Действителен с 26.03.2026 по 19.06.2027

Шестаков Роман Андреевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 88122242784, e-mail: shestakov.r.a@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

2026.04.04 14:00 АХУ Суховенко АН

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, исполнительного органа государственного органа, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «00» минут «20» 04 2026 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

